COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro

Direcția Siguranța Circulației și Monitorizare Trafic **F-PO - ARSC.03.05**
Serviciul Avize și Reglementări Siguranța Circulației
tel: 021 264 34 40; fax: 021 264 33 58

Companie Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
27 DEC 2022
Nr. Înregistrare 92 / 111969

Către: **S.C. TEIUS SOLAR S.R.L.**

JUDEȚUL ALBA
ORAȘUL TEIUȘ
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizația de construire / desființare
Nr. 17 din 22.05.2023
Arhitect șef .....

Spre stiinta: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Sectia de Autostrazi

ACORD PREALABIL PENTRU

„Construire parc fotovoltaic Teius compus din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasa tensiune, medie si inalta tensiune, statie electrica de transformare, linie electrica 110 kV, racordare la SEN, instalare racordare la LEA 110 kV existent si statia electrica Teius, amenajare teren si drumuri de acces interioare/private, organizare de santier, imprejmuire teren”,
in zona A10 km 29+100- km 30+125 stanga si km 29+525 – km 30+100 dreapta

La documentația depusa de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj cu adresa nr. 52476/2022, inregistrata la C.N.A.I.R. cu nr. 21/3976/2022, si a completarilor facute, în urma reanalizării acesteia în Comisia Tehnică privind Siguranța Circulației Rutiere din data de 17.11.2022, vă comunicăm acordul prealabil pentru *„Construire parc fotovoltaic Teius compus din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasa tensiune, medie si inalta tensiune, statie elecrica de transformare, linie electrica 110 kV, racordare la SEN, instalare racordare la LEA 110 kV existent si Statia Electrica Teius, amenajare teren si drumuri de acces interioare/private, organizare de santier, imprejmuire teren”, in zona autostrazii A10 Sebes - Turda km 29+100 – km 30+125 stanga si km 29+525 – km 30+100 dreapta*, in urmatoarele conditii:

- la stabilirea soluțiilor tehnice, se vor respecta:
  * Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare;
  * STAS 9312/87 – Subtraversări drumuri cu conducte;
  * SR 8591/97 – Rețele edilitare subterane;

- la realizarea lucrarilor in zona autostrazii se vor respecta punctele de vedere ale proiectantilor de specialitate S.C. DP Consult S.A cu nr. 768/19.09.2022, respectiv Protelco S.A. din data de 16.09.2022, anexate, care au fost transmise de Asocierea Aktor – Euro Construct cu adresa avand nr. 21471 din 20.09.2022, anexata;

- se va evita afectarea lucrarilor de constructii aferente Autostrazii Sebes – Turda Lot 2, eventualele distrugeri care ar putea afecta stabilitatea drumului sau elementele de scurgere a apelor, vor fi remediate de executantul parcului fotovoltaic pe cheltuiala acestuia;

- subtraversarea cu cabluri electrice cu tensiunea de 20 kV si fibra optica se va realiza la km 29+683 prin foraj orizontal;

- cablurile vor fi protejate in tuburi de PEHD, 2xDn160 pentru cablurile electrice si 1xDn110 pentru fibra optica;

- accesul la parcul fotovoltaic se va realiza din DC 19;

- scurgerea apelor de pe suprafata parcului fotovoltaic se realizeaza gravitational, prin infiltrare in sol si nu influenteaza regimul scurgerii apelor in lungul autostrazii;

- pentru eventualele necorelări între planul de situaţie şi teren răspunde proiectantul lucrării;

- la eliberarea autorizaţiei de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, beneficiarul va prezenta şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului naţional, în conformitate cu art. 46 din Legea nr. 198 din 09.07.2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

- prezentul acord nu dă dreptul beneficiarului să înceapă lucrările fără obţinerea autorizaţiei de amplasare in zona autostrazii, pe care o va solicita Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj;

- înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va întocmi documentaţia pentru instituirea restricţiilor de circulaţie şi va obţine avizele şi aprobările conform prevederilor Normelor metodologice, privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun M.I.- M.T. nr. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/25 august 2000.

Acordul prealabil este emis pentru:**„Construire parc fotovoltaic Teius compus din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasa tensiune, medie si inalta tensiune, statie elecrica de transformare, linie electrica 110 kV, racordare la SEN, instalare racordare la LEA 110 kV existent si Statia Electrica Teius, amenajare teren si drumuri de acces interioare/private, organizare de santier, imprejmuire teren”, in zona autostrazii A10 Sebes - Turda km 29+100 – km 30+125 stanga si km 29+525 – km 30+100 dreapta,** beneficiar **S.C. TEIUS SOLAR S.R.L.**

Nerespectarea condiţiilor impuse prin prezentul aviz atrage anularea de drept a acestuia.

Director General,
ing. CRISTIAN PISTOL

JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL TEIUŞ
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexă la autorizaţie de construire / desfiinţare
Nr. 17 din 22.05.2023
Arhitect şef

Director D.S.C.M.T.,
ing. CRISTIAN ANDREI
22.12.2022

Vă rugăm să transmiteţi documentele oficiale doar la numărul de fax înscris în antet

Serviciul Avize si Reglementari Siguranta Circulatiei
Întocmit: D. CORNEI

Avizat şef serviciu: ing. Mariana CIOCAN
Semnătură: